

Vertaling van de originele bedieningshandleiding

Nederlands

Elmasonic Easy

Ultrasoon reinigingsapparaat



Copyright © 2023 Elma Schmidbauer GmbH. Alle rechten voorbehouden.

Elma Schmidbauer GmbH

Gottlieb-Daimler-Str. 17
78224 Singen (Duitsland)
www.elma-ultrasonic.com

Technische ondersteuning:

Tel.: + 49 (0) 77 31 / 882-280
E-mail: support@elma-ultrasonic.com

Onder voorbehoud van technische en optische wijzigingen.

Inhoudsopgave

1	Over deze gebruiksaanwijzing	4
1.1	Gebruiker	4
1.2	Andere toepasselijke documenten	4
1.3	CE-markering	4
2	Beoogd gebruik	5
2.1	Ultrasoon reinigen	5
3	Beveiliging	5
3.1	Structuur van de waarschuwingen	5
3.2	Betekenis van de symbolen op het apparaat	5
3.3	Betekenis van de symbolen op het typeplaatje	6
3.4	Veiligheidsinstructies voor specifieke gevaren.....	6
4	Gebruik van reinigingsmiddelen	8
4.1	Toegestane reinigingsmiddelen.....	8
4.2	Reinigingsmiddelen	8
5	Technische gegevens	9
5.1	Elmasonic Easy 10, 10H, 20, 20H.....	9
5.2	Elmasonic Easy 30, 30H, 40H, 60H .	10
5.3	Elmasonic Easy 100H, 120H, 180H, 300H	11
5.4	Elmasonic Easy 10 – 300	12
6	Leveringsomvang	13
7	Apparaatbeschrijving	14
8	Bedieningselementen	15
8.1	Bedrijfsmodi	16
9	Instellen en aansluiten van het apparaat	16
9.1	Opmerkingen over de installatieplek	16
9.2	De plaatsing van het apparaat	17
9.3	Apparaat aansluiten	17
10	De kuip vullen	17
10.1	Reinigingsmiddelen doseren	18
10.2	Vloeistof ontgassen	19
11	Te reinigen voorwerpen plaatsen	20
12	Het apparaat bedienen	20
12.1	Reinigingsduur instellen	21
12.2	Ultrasone modus wijzigen	21
12.3	Reinigingstemperatuur instellen	22
12.4	Ultrasone reiniging starten/stoppen...	22
12.5	Gereinigde voorwerpen verwijderen..	23
13	Apparaat leeg maken	23
14	Storingen/foutmeldingen	24
14.1	Storingen in de apparatuur	24
14.2	Foutmeldingen.....	25
15	Onderhoud	25
15.1	Stroomkabel vervangen	26
15.2	Behuizing reinigen	26
15.3	Kuip reinigen	26
15.4	Desinfecteren	26
15.5	Maak de ventilator schoon en controleer de werking ervan (vanaf grootte 120)	27
16	Afvalverwijdering	27

1 Over deze gebruiksaanwijzing

OPMERKING Lees de gebruiksaanwijzing voordat u met het product gaat werken. Deze gebruiksaanwijzing maakt deel uit van de leveringsomvang. Het moet bij de hand worden gehouden en blijft bij het product wanneer het wordt doorverkocht.

Betekenis van de gebruikte tekens:

- Dit teken geeft opsommingen aan.
- ✓ Dit teken geeft voorwaarden aan.
- 1. Nummers met een punt geven handelingen aan.
- Dit teken geeft individuele handelingen aan.
- ⇒ Dit teken geeft tussenresultaten aan.
- ➔ Dit teken geeft het resultaat van een handeling aan.
- 1 Nummers zonder punt geven beeldposities aan.

1.1 Gebruiker

Met gebruikers wordt in de gebruiksaanwijzing alle personen bedoeld die het apparaat transporteren, opstellen, aansluiten, bedienen en onderhouden. De gebruiksaanwijzing is bedoeld voor personen met de bijbehorende vakkennis en ervaring in de omgang met vergelijkbare apparaten.

De gebruiker moet minstens 16 jaar zijn. Hij moet de gebruiksaanwijzing hebben gelezen en begrepen en in staat zijn om alle aanwijzingen en instructies op te volgen.

Alle werkzaamheden die verder gaan dan de zuivere werking van het apparaat in de hier beschreven omvang moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd en geautoriseerd personeel.

1.2 Andere toepasselijke documenten

Naast de informatie in deze gebruiksaanwijzing zijn ook de volgende documenten en richtlijnen van toepassing en deze moeten met voorrang in acht worden genomen:

- Regionale veiligheidsvoorschriften en andere lokaal geldende voorschriften.
- Veiligheidsinformatieblad en doseerinstructies voor de gebruikte reinigingsmiddelen.

1.3 CE-markering

Dit apparaat voldoet aan de eisen voor CE-markering op basis van de EU-richtlijnen (EC/EEC). Details worden gegeven in de EU-conformiteitsverklaring, die bij de fabrikant kan worden opgevraagd.

Technische wijzigingen aan het apparaat moeten door de fabrikant worden goedgekeurd. De EU-conformiteit vervalt wanneer het apparaat door een onbevoegd persoon wordt geopend.

2 Beoogd gebruik

2.1 Ultrasoon reinigen

Gebruik het product alleen volgens de vermelde specificaties.

Elk ander gebruik is niet in overeenstemming met het beoogde doel.

- Het product is bedoeld voor het ultrasoon reinigen van voorwerpen met vloeistoffen.
- Gebruik geen ontvlambare vloeistoffen.
- Reinig geen levende wezens en planten.
- Het product is alleen geschikt voor binnengebruik.
- Het systeem is ontworpen voor vloeistoffen die geen gevaarlijke dampen vormen voor mensen. Als dergelijke stoffen toch worden gebruikt, moeten er extra beschermingsmaatregelen worden getroffen, door bijv. het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.
- De gebruiker is verantwoordelijk voor de beoordeling van het reinigingsresultaat.
- Alleen geautoriseerd personeel dat bekend is met de gebruiksaanwijzing mag dit product bedienen. Onbevoegden, vooral kinderen, mogen dit product niet bedienen.
- Gebruik alleen originele toebehoren die voor het product is vervaardigd.

3 Beveiliging

3.1 Structuur van de waarschuwingen



SIGNAALWOORD

Type en bron van het gevaar

Mogelijke gevaren bij het niet opvolgen van de aanwijzingen.

➤ Maatregelen om het gevaar te voorkomen.

Signaalwoord	Betekenis	Gevolgen door niet-naleving
GEVAAR	Direct dreigend gevaar	Dodelijk ongeval of ernstig letsel
WAARSCHUWING	Mogelijk gevaarlijke situatie	Dodelijk ongeval of ernstig letsel
LET OP	Mogelijk gevaarlijke situatie	Licht letsel, beschadiging van bouwdelen of apparaten
OPMERKING	Nuttige opmerking of tip	Geen verwondingsgevaar voor personen, maar mogelijk risico op beschadiging van bouwdelen of apparaten

Tab. 1: Betekenis van de signaalwoorden

3.2 Betekenis van de symbolen op het apparaat



Waarschuwing voor hete oppervlakken, damp en vloeistoffen

3.3 Betekenis van de symbolen op het typeplaatje

	Let op!
	Lees de gebruiksaanwijzing
	Fabrikant
	Productiedatum
	Artikelnummer
	Serienummer
	CE-markering
	UKCA-markering
	cTUVus-keurmerk voor Canada en de Verenigde Staten
	Informatie over afvalverwijdering

3.4 Veiligheidsinstructies voor specifieke gevaren

Elektrische energie

Bij het aanraken van onderdelen onder spanning bestaat het risico op zwaar letsel of de dood door een elektrische schok!

- Sluit het apparaat niet aan op de stroomvoorziening als er zichtbare schade is aan de aansluitkabels of andere onderdelen.
- Houd de behuizing en de bedieningselementen schoon en droog.
- Bescherm het apparaat tegen binnendringend vocht.
- De netspanning en de aansluitwaarde van de stroom op het typeplaatje moeten overeenkomen met de aansluitvoorwaarden ter plaatse.
- Gebruik het apparaat alleen op een stroomkring die met een aardlekschakelaar is beveiligd.

Brand- en explosiegevaar

Zwaar letsel, brandwonden

- Vul de reinigingskuip niet met brandbare vloeistoffen.
- Gebruik alleen schoonmaakmiddelen die voor het apparaat zijn goedgekeurd.
- Vraag het bij twijfel na aan de fabrikant of leverancier.

Infecties

Risico op infectie door slechte reinigingsresultaten, vervuilde reinigingsvloeistof en onvoldoende onderhoud en desinfectie van het apparaat mogelijk.

- Vervang de reinigingsvloeistof wanneer deze zichtbaar vervuild is, maar minimaal dagelijks.
- Reinig de kuip en de oppervlakken grondig na het aftappen van de vloeistof en desinfecteer indien nodig.
- Controleer het reinigingsresultaat, de gebruiker is verantwoordelijk voor de controle van het reinigingsresultaat.

Hete vloeistoffen en oppervlakken

Risico op brandwonden door contact met hete vloeistoffen of oppervlakken, hoge bedrijfstemperaturen of continu ultrasoon bedrijf.

- Raak de te reinigen oppervlakken, toebehoren of voorwerpen niet aan.
- Mogelijk spatgevaar door hoge temperaturen, bij het inschakelen van de ultrasone werking of door het onzorgvuldig inbrengen van de mand of voorwerpen, draag indien nodig geschikte beschermingsmiddelen.
- Bij noodzakelijke werkzaamheden aan hete onderdelen, het apparaat uitschakelen en laten afkoelen, indien nodig geschikte beschermingsmiddelen dragen.

Reinigingsmiddel

Zeer vluchtige, bijtende of agressieve reinigingsmiddelen kunnen brandwonden aan de huid en de luchtwegen veroorzaken.

- Als er reinigingsmiddelen worden gebruikt, is het essentieel om het veiligheidsinformatieblad in acht te nemen.
- Draag de beschermingsmiddelen die in het veiligheidsinformatieblad gespecificeerd worden.
- Zorg waar nodig voor een goede afzuiging van de geproduceerde dampen en controleer regelmatig de werking van het afzuigstelsel.
- Neem de informatie in het hoofdstuk over reinigingsmiddelen in acht en vraag de fabrikant of leverancier in geval van twijfel.

Ultrasone geleidende vloeistoffen en materialen

Ultrasoongeluid beschadigt de celmembranen en de botstructuur.

- Raak de vloeistof niet aan tijdens de ultrasone werking.
- Raak tijdens de ultrasone werking geen ultrasoon geleidende onderdelen aan, zoals de kuip, de mand of de gebruikte toebehoren.

Geluidsemissies door middel van ultrasoongeluid

Er is schade aan het gehoor mogelijk bij langere ultrasone reinigingswerkzaamheden!

- Gebruik de deksel of draag persoonlijke gehoorbescherming bij het werken met ultrasone apparaten.
- Zwangere vrouwen mogen niet langdurig worden blootgesteld aan de geluidsemissies.
- Dieren mogen niet in de buurt van ultrasone apparaten komen.

Elektromagnetische straling

- Voor personen met actieve hulpmiddelen voor de gezondheid, zoals pacemakers of geïmplanteerde defibrillatoren, kan geen bindend advies worden gegeven. Een bindend advies kan alleen worden gegeven op de eigenlijke werkplek en in overleg met de fabrikant van het implantaat.

4 Gebruik van reinigingsmiddelen

Om het reinigingsresultaat te verbeteren kan er een reinigingsmiddel worden toegevoegd aan de vloeistof in de kuip.

Bij het gebruik van reinigingsmiddelen moeten de aanwijzingen van het veiligheidsinformatieblad en de productinformatie worden opgevolgd en uitgevoerd.

Bovendien moeten de volgende instructies in acht worden genomen.

4.1 Toegestane reinigingsmiddelen

- Gebruik voor ultrasone reiniging alleen waterige reinigingsmiddelen.
- Gebruik alleen reinigingsmiddelen die geschikt zijn voor ultrasone reiniging.

Elma biedt een breed scala aan waterige reinigingsmiddelen, die geoptimaliseerd zijn voor ultrasone reiniging.

Hier vindt u een lijst met Elma-reinigingsmiddelen:

<https://www.elma-ultrasonic.com/produkte/reinigungschemie/>

4.2 Reinigingsmiddelen

Gebruik van agressieve, bijtende reinigingsmiddelen

Agressieve, bijtende reinigingsmiddelen kunnen ernstige brandwonden veroorzaken bij contact met de ogen of de huid! Onvoldoende ventilatie kan ernstige brandwonden aan de luchtwegen veroorzaken!

- Lees voor het gebruik van reinigingsmiddelen het veiligheidsinformatieblad en de productinformatie en neem de instructies in acht en voer ze uit.
- Installeer indien nodig een effectief afzuigstelsel voor eventueel geproduceerde dampen (bijv. bij hogere temperaturen) en controleer regelmatig de werking van het afzuigstelsel.
- Grijp nooit in de kuip met het reinigingsmiddel.
- Draag geschikte beschermingsmiddelen volgens het veiligheidsinformatieblad.

Brand- en explosiegevaar bij brandbare reinigingsmiddelen

De ultrasone werking en de warmte verhogen de verdamping van de vloeistoffen en vormen een fijne nevel die op elk moment ontstekingsbronnen kan laten ontbranden. Ernstige brandwonden of de dood kunnen het gevolg zijn.

- Gebruik geen reinigingsmiddelen die gemarkeerd zijn met de pictogrammen GHS01 (explosief), GHS02 (brandbaar) of GHS03 (oxiderend) volgens de CLP-verordening (EG nr. 1272/2008) of die een vlammpunt hebben.
- Vraag indien nodig bij de fabrikant of leverancier meer informatie over het reinigingsmiddel.



GHS01

GHS02

GHS03

Tab. 2: GHS-pictogrammen voor explosieve, brandbare of oxiderende stoffen

Beschadiging van de roestvrijstalen kuip door ongeschikte reinigingsmiddelen

Ongeschikte reinigingsmiddelen kunnen putcorrosie veroorzaken en zo de roestvrijstalen kuip beschadigen.

- Verduidelijk met de fabrikant van het apparaat en de fabrikant van het reinigingsmiddel of het reinigingsmiddel geschikt is.
- Gebruik geen reinigingsmiddelen in het PH-bereik tegelijkertijd met halogeniden zoals fluoride, chloride, bromide of jodide.
- Gebruik alleen reinigingsmiddelen die geschikt zijn voor ultrasoongeluid.

5 Technische gegevens

5.1 Elmasonic Easy 10, 10H, 20, 20H

Elmasonic Easy	Eenheid	10	10H	20	20H
Mechanische gegevens					
Max. buitenafmetingen B/D/H (apparaat met deksel)	mm	235 / 130 / 200		215 / 190 / 230	
Max. openingsafmetingen B/D (kuip binnen over stapelschouder)	mm	190 / 85		150 / 135	
Binnenafmetingen B/D (kuip onder niveau markering)	mm	185 / 80		140 / 125	
Vulniveau (kuipbodem tot niveau markering)	mm	40		60	
Werkhoogte (kuipbodem tot niveau markering)	mm	30		40	
Kuipbinnenafmetingen B/D/H (origineel toebehoren)	mm	155 / 70 / 35		110 / 105 / 50	
Kuipbelasting max. (origineel toebe horen)	kg	1,0		1,0	
Totaalvolume	L	0,9		1,6	
Aanbevolen werkvolume	L	0,7		1,2	
Gewicht (apparaat met deksel)	kg	2,0		2,1	
Prestatiewaarden					
Totaal stroomverbruik	W	30	90	35	155
Ultrasoon vermogen effectief ±10 %	W	30		35	
Ultrasoon piekvermogen max.	W	240		280	
Verwarmingsvermogen	W	-	60	-	120

5.2 Elmasonic Easy 30, 30H, 40H, 60H

Elmasonic Easy	Eenheid	30	30H	40H	60H
Mechanische gegevens					
Max. buitenafmetingen B/D/H (apparaat met deksel)	mm	305 / 190 / 230		305 / 190 / 280	370 / 225 / 280
Max. openingsafmetingen B/D (kuip binnen over stapelschouder)	mm	235 / 135		235 / 135	300 / 150
Binnenafmetingen B/D (kuip onder niveau markering)	mm	220 / 120		215 / 115	280 / 130
Vulniveau (kuipbodem tot niveau markering)	mm	65		115	115
Werkhoogte (kuipbodem tot niveau markering)	mm	40		80	85
Kuipbinnenafmetingen B/D/H (origineel toebehoren)	mm	195 / 105 / 50		195 / 105 / 95	255 / 105 / 95
Kuipbelasting max. (origineel toebehoren)	kg	1,0		3,0	5,0
Totaalvolume	L	2,7		3,9	5,9
Aanbevolen werkvolume	L	1,6		2,9	4,3
Gewicht (apparaat met deksel)	kg	3,3		4,0	5,1
Prestatiewaarden					
Totaal stroomverbruik	W	80	280	320	550
Ultrasoon vermogen effectief ±10 %	W	80		120	150
Ultrasoon piekvermogen max.	W	320		480	600
Verwarmingsvermogen	W	-	200	200	400

5.3 Elmasonic Easy 100H, 120H, 180H, 300H

Elmasonic Easy	Eenheid	100H	120H	180H	300H
Mechanische gegevens					
Max. buitenafmetingen B/D/H (apparaat met deksel)	mm	380 / 315 / 280	380 / 315 / 330	405 / 375 / 330	575 / 375 / 330
Max. openingsafmetingen B/D (kuip binnen over stapelschouder)	mm	295 / 235	295 / 235	325 / 295	500 / 295
Binnenafmetingen B/D (kuip onder niveau markering)	mm	280 / 220	275 / 215	300 / 270	475 / 270
Vulniveau (kuipbodem tot niveau markering)	mm	115	165	165	165
Werkhoogte (kuipbodem tot niveau markering)	mm	85	135	130	135
Kuipbinnenafmetingen B/D/H (origineel toebehoren)	mm	250 / 195 / 90	250 / 195 / 135	280 / 255 / 135	450 / 255 / 135
Kuipbelasting max. (origineel toebehoren)	kg	6,0	7,0	8,0	10,0
Totaalvolume	L	9,5	12,9	17,8	27,5
Aanbevolen werkvolume	L	6,8	10,0	14,2	22,0
Gewicht (apparaat met deksel)	kg	5,9	7,5	8,5	11,0
Prestatiewaarden					
Totaal stroomverbruik	W	550	1000	1000	1500
Ultrasoon vermogen effectief ±10 %	W	150	200	200	300
Ultrasoon piekvermogen max.	W	600	800	800	1200
Verwarmingsvermogen	W	400	800	800	1200

5.4 Elmasonic Easy 10 – 300

Elmasonic Easy	Eenheid	10 - 40	60 - 300
Mechanische gegevens			
Aansluiting afvoer	inch	–	3/8
Aansluiting voor slang binnen-Ø	mm	–	12
Materiaal (kuip, behuizing)	–	Roestvrij staal	
Elektrische gegevens			
Netspanning ±10%	V~	220 - 240 / 115 - 120	
Netfrequentie	Hz	50 / 60	
Ultrasonische frequentie -2,5 kHz/+5,5 kHz	kHz	37	
Max. ingestelde temperatuur 25 °C tot 80 °C	°C	80 (Max. temperatuurtolerantie van -5 - +8)	
Beschermingsgraad	–	IP 20	
Beschermingsklasse	–	I	
Omgevingsvoorwaarden			
Temperatuur (transport)	°C	-15 - +60	
Temperatuur (werking, opslag)	°C	+5 - +40	
Luchtdruk (transport, opslag)	hPa	500 - 1010	
Toegest. relatieve luchtvochtigheid (transport, opslag)	% r. l.	10 tot 80; niet condenserend	
Toegest. relatieve luchtvochtigheid (werking)	% r. l.	80; niet-condenserend bij temperatuursverandering	
Max. toegestane hoogte (werking)	m (NHN)	+2000	
Overspanningscategorie	–	II	
Verontreinigingsgraad	–	2	
Geluidsdrukniveau LpAU*	dB	< 80	

* Gemeten geluidsdrukniveau met deksel op 1 m afstand.

6 Leveringsomvang

OPMERKING	<p>Controleer bij levering op schade aan de verpakking. Schade onmiddellijk documenteren (maak bijv. een foto) en meld dit aan de fabrikant of dealer.</p> <p>Controleer alle onderdelen van de leveringsomvang op volledigheid. Een beschadigd apparaat mag niet gebruikt worden.</p> <p>Verpakkingsmaterialen die niet meer nodig zijn, moeten op een milieuvriendelijke manier worden weggegooid.</p>
------------------	--



Afb. 1: Leveringsomvang

1	Ultrasoon apparaat 10H – 300H (met verwarming)
2	Ultrasoon apparaat 10 – 30 (zonder verwarming)
3	Deksel of ondersteboven als lekbak voor een mand
4	Slangstuk voor afvoer (vanaf 60H)
5	Stroomkabel (Geaarde aansluiting)
6	Gebruiksaanwijzing (niet afgebeeld)


7 Apparaatbeschrijving



Afb. 2: Bedieningszijde/achterzijde

- 1 Waarschuwing voor heet oppervlak
- 2 Bedieningselementen
- 3 Handgreep (vanaf 30/30H)
- 4 Netaansluiting
- 5 Typeplaatje (niet afgebeeld)
- 6 Afvoer (vanaf 60H)
- 7 Draaiknop, afvoer open/dicht (vanaf 60H)
- 8 Pootjes, anti-slip
- 9 Ventilator (vanaf 120H)

8 Bedieningselementen



Afb. 3: Bedieningselementen

- 1 **Start/stop**-knop, om de ultrasone reiniging in/uit te schakelen
- 2 **Ledlampje Temperatuur** (voor de apparaten 10H – 300H, met verwarming)
Knippert groen – tijdens de verwarmingsperiode om de ingestelde temperatuur te bereiken. De verwarming is ingeschakeld.
Knippert groen – wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt. De verwarming schakelt uit na het bereiken van de ingestelde temperatuur.
Knippert rood of oranje – er is een fout opgetreden, zie hoofdstuk Storingen/foutmeldingen [► 24].
- 3 **Draaiknop temperatuur 0 – 80 °C** (voor de apparaten 10H – 300H, met verwarming), de temperatuur van de reinigingsvloeistof is instelbaar van **30 – 80 °C** in stappen van **5 °C**.
0 = verwarming uit
- 4 **Modusknop**, voor het instellen van de ultrasone modus **dyn** (dynamic) of **eco**; met **ledlampjes** voor de ultrasone modi **dyn** en **eco**, het ledlampje van de ingestelde ultrasone modus licht op.
- 5 **Draaiknop reinigingsduur**
ON/OFF, het apparaat in-/uitschakelen;
de **reinigingsduur** van 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25 of 30 minuten instellen.
- 6 **Ledlampje Reinigingsduur**;
knippert groen – tijdens de duur van de ultrasone reiniging,
brandt constant groen – wanneer de ultrasone reiniging is voltooid,
knippert rood – er is een fout opgetreden, zie hoofdstuk Storingen/foutmeldingen [► 24].

8.1 Bedrijfsmodi

Bedrijfsmodus	Beschrijving
Uitgeschakeld	De draaiknop Reinigingsduur is naar OFF gedraaid. Alle ledlampjes zijn uit.
Ingeschakeld	De draaiknop Reinigingsduur is naar ON gedraaid of er is een reinigingsduur ingesteld van 1 – 30 minuten. Het ledlampje van de ingestelde ultrasone modus licht op.
Veiligheidsuitschakeling met Wake-Up-functie	Het apparaat is ingeschakeld. Na 8 uur niet-gebruik of een korte stroomonderbreking vindt er een automatische veiligheidsuitschakeling plaats. De ledlampjes gaan uit. Door op een knop te drukken of aan de draaiknop te draaien kan het apparaat weer worden ingeschakeld.
Ultrasone reiniging	De ultrasone reiniging is gestart door het indrukken van de Start/stop -knop. Het ledlampje Reinigingsduur knippert gedurende de ultrasone reiniging. Door opnieuw op de Start/stop -knop te drukken, kan de ultrasone reiniging op elk gewenst moment worden stopgezet. Het ledlampje Reinigingsduur is uit.
Einde van de ultrasone reiniging	Na afloop van de reinigingstijd klinkt er een kort akoestisch signaal. Het ledlampje Reinigingsduur brandt .

9 Instellen en aansluiten van het apparaat

9.1 Opmerkingen over de installatieplek

Het apparaat is ontworpen voor installatie in commercieel gebruikte ruimtes zoals laboratoria, medische praktijken etc.

- De installatieplek is goed geventileerd.
- De toegestane omgevingsvoorwaarden zijn gewaarborgd.
- Het apparaat moet geplaatst worden op een stabiel, horizontaal uitgelijnd, anti-slip en vochtbestendig werkoppervlak met de volgende kenmerken:
 - De ondergrond is niet brandbaar.
 - Er is voldoende vrije ruimte boven het apparaat voor het veilig verwijderen van de deksel en de te reinigen voorwerpen.
 - Naast het apparaat is ruimte om het mandje en het inzetstuk neer te zetten.
- Aansluitvoorwaarden elektrisch:
 - Een spatwaterdichte aardcontactdoos in de buurt van het apparaat (kabel lengte ca. 1,5 m).
 - De stroomaansluiting is beveiligd met een aardlekschakelaar (FI-schakelaar).
 - Zorg voor de stroom die nodig is voor de werking van het apparaat.
- Aansluitvoorwaarden voor afvalwater:
 - **Apparaten zonder afvoer:** Er is een spoelbak in de buurt van de installatieplek om het apparaat leeg te maken.
 - **Apparaten met afvoer:** De afvoer van het apparaat moet worden aangesloten op een door de klant ter beschikking gesteld waterafvoersysteem. Leid de afvoer indien nodig op juiste wijze naar een nabijgelegen gootsteen.

⚠ VOORZICHTIG! Gebruik hittebestendig materiaal!

9.2 De plaatsing van het apparaat

- ✓ Het apparaat is volledig uitgepakt.
- ✓ Deksel, toebehoren, mand, inzetstukken etc. zijn klaar voor gebruik.
 - Plaats het apparaat op de beoogde plek.
OPMERKING! De bedieningselementen zoals draaiknoppen, knoppen en eventueel de aftapkraan moeten duidelijk zichtbaar en goed toegankelijk zijn.
- ➔ Het apparaat is geplaatst.

9.3 Apparaat aansluiten

Afvoer aansluiten

- ✓ Zorg dat het benodigde aansluitmateriaal, zoals een passende hittebestendige slang en slangklem, aanwezig is (de slang wordt niet meegeleverd).
 1. Schroef de gele stop van de afvoer los.
 2. Schroef het meegeleverde slangmondstuk op de afvoer.
 3. Schuif de slang over het slangstuk en zet vast met de slangklem.
 4. Sluit de slang aan op de waterafvoer. Of leid de slang indien nodig op juiste wijze naar een gootsteen.
 5. Controleer de afvoer op lekkages. Vul de kuip tot ongeveer 1/3 van het vulniveau met koud water. Open vervolgens de aftapkraan om alle verbindingen te controleren op lekkage.
 6. Dicht eventueel gevonden lekken.
- ➔ De afvoer is aangesloten.

Stroomkabel aansluiten

- ✓ De benodigde stroomaansluiting is aanwezig.
 1. Sluit de stroomkabel aan op de geaarde aansluiting van het apparaat.
 2. Leg de stroomkabel zo dat er geen struikelgevaar ontstaat, dat de kabel niet beschadigd raakt en niet aan vocht wordt blootgesteld. De stroomkabel mag de behuizing van het apparaat niet raken, omdat de behuizing tijdens het gebruik heet wordt.
 3. Steek de stekker in het stopcontact. De stekker moet gemakkelijk bereikbaar zijn zodat deze in noodsituaties kan worden uitgetrokken.
- ➔ De stroomvoorziening is aangesloten.

10 De kuip vullen

De geschikte reinigingsvloeistoffen voor ultrasoon reinigen zijn:

- water,
- onthard water of
- gedistilleerd water.

Door toevoeging van waterige reinigingsmiddelen kan de reinigingsprestatie worden verhoogd. Zie .

- ✓ Het apparaat en de kuip worden indien nodig gereinigd en gedesinfecteerd.
- ✓ Het aanbevolen werkvolume van de apparaatgrootte vindt u in de technische gegevens. Zie Technische gegevens [► 9].
- ✓ Het apparaat is gebruiksklaar.

1. Gebruik indien nodig een maatbeker om de vloeistof in de kuip tot aan de markering te vullen. De niveaumarkering is de stapelrand (1). Voor de apparaatgrootte zonder stapelrand ligt het vulniveau ongeveer 1,5 cm onder de rand van de kuip.

⚠ VOORZICHTIG! Een overvolle kuip kan ervoor zorgen dat de reinigingsvloeistof bij hoge temperaturen overkookt.



2. Het toevoegen van reinigingsmiddelen is beschreven in hoofdstuk .
3. Nieuw bereide vloeistof moet ongeveer 10 minuten worden ontgast voordat de ultrasone reiniging wordt uitgevoerd. Zie Vloeistof ontgassen [► 19].

OPMERKING! Ontgassing van nieuw geïntroduceerde ultrasone reinigingsbaden is belangrijk om luchtballen en opgeloste gassen uit de reinigingsvloeistof te verwijderen. Anders wordt het reinigingseffect aangetast.

⇒ De kuip is gevuld.

Mand plaatsen:

1. Hang de mand gevuld met te reinigen voorwerpen in de kuip.
OPMERKING! Het vulniveau in de kuip neemt toe wanneer de mand of het inzetstuk wordt geplaatst. Bij goed gevulde manden of doseringen > 5% kan de kuip overlopen. Om dit te voorkomen vult u in dergelijke gevallen de kuip niet helemaal tot aan de markering en vult u vloeistof bij nadat u de mand hebt geplaatst.

2. **OPMERKING!** Let op dat de te reinigen voorwerpen volledig in de vloeistof moeten worden ondergedompeld om een schoon reinigingsresultaat te behalen. Verminder, indien nodig, het aantal te reinigen voorwerpen.

→ De kuip wordt gevuld, het reinigingsmiddel indien nodig gedoseerd, de vloeistof ontgast en de mand wordt in de kuip gehangen. De ultrasone reiniging kan worden gestart.

10.1 Reinigingsmiddelen doseren

Door de toevoeging van waterige reinigingsmiddelen kan de reinigingsprestatie worden verbeterd.

⚠ WAARSCHUWING! Volg de veiligheids- en gebruiksaanwijzingen en de mengverhouding van het gebruikte reinigingsmiddel!

De onderstaande tabel bevat doseringsinformatie voor de verschillende apparaatgroottes en standaard volumeconcentraties.

Apparaatgrootte	Werkvolume	Doseringsgegevens in ml voor de volgende concentraties:			
		1%	2%	3%	5%
Volumeconcentratie in %					
	1 l / 1000 ml	10 ml	20 ml	30 ml	50 ml
EASY 10 / 10H	0,7 l / 700 ml	7 ml	14 ml	21 ml	35 ml

EASY 20 / 20H	1,2 l	12 ml	24 ml	36 ml	60 ml
EASY 30 / 30H	1,6 l	16 ml	32 ml	48 ml	80 ml
EASY 40H	2,9 l	29 ml	58 ml	87 ml	145 ml
EASY 60H	4,3 l	43 ml	86 ml	129 ml	215 ml
EASY 100H	6,8 l	68 ml	136 ml	204 ml	340 ml
EASY 120H	10 l	100 ml	200 ml	300 ml	500 ml
EASY 180H	14,2 l	142 ml	284 ml	426 ml	710 ml
EASY 300H	22 l	220 ml	440 ml	660 ml	1,1 l

- ✓ Het waterige reinigingsmiddel wordt gekozen in overeenstemming met de gewenste reiniging.
 - ⚠ **WAARSCHUWING! Gebruik geen brandbare reinigingsmiddelen!** Zie Gebruik van reinigingsmiddelen [▶ 8].
- ✓ Het apparaat is tot aan het aanbevolen werkvolume gevuld met vloeistof, bijv. met water. Zie De kuip vullen [▶ 17].
 1. Raadpleeg de tabel voor de juiste dosering van het reinigingsmiddel voor de gewenste concentratie en voeg het reinigingsmiddel toe aan de vloeistof in het apparaat.
 2. Roer de reinigingsvloeistof om te mengen. Roeren gebeurt ook door het ontgassen van de reinigingsvloeistof. Zie Vloeistof ontgassen [▶ 19].
- ➔ Het gedoseerde reinigingsmiddel is aan de vloeistof toegevoegd. Voor de verdere werkwijze zie De kuip vullen [▶ 17].

10.2 Vloeistof ontgassen

Het ontgassen van de vloeistof zorgt voor de volgende gunstige ultrasone effecten:

- verbetert de efficiëntie van de ultrasone reiniging;
- stabiliseert het reinigingsproces;
- zorgt voor een optimale menging van de reinigingsvloeistof;
- verbetert de uniforme temperatuurverdeling in de vloeistof.

Werkwijze

- ✓ Het apparaat is gebruiksklaar.
- ✓ De kuip is gevuld met nieuwe vloeistof.
- ✓ Er is eventueel reinigingsmiddel aan de vloeistof toegevoegd.
- ✓ De mand met de te reinigen voorwerpen is niet in de kuip gehangen.
 - OPMERKING! Ontgas de vloeistof altijd zonder mand en voorwerpen.**
 - 1. Stel de reinigingstijd in op 10 minuten. Zie Reinigingsduur instellen [▶ 21].
 - 2. Start de ultrasone modus **dyn** (dynamic). Zie Ultrasone modus wijzigen [▶ 21].
 - OPMERKING! Het ontgassen kan ook met een andere ultrasone modus worden uitgevoerd als het apparaat niet over de ultrasone modus dyn beschikt.**
 - ⇒ Laat het apparaat minstens 10 minuten draaien in de ingestelde ultrasone modus.
- ➔ De vloeistof is ontgast.

11 Te reinigen voorwerpen plaatsen

- ✓ De optionele originele toebehoren, zoals een mandje of een inzetstuk voor het vasthouden van de te reinigen voorwerpen, zijn voorhanden.
OPMERKING! Leg geen voorwerpen op de bodem van de kuip. De kuip en de voorwerpen kunnen door de ultrasone werking worden beschadigd.
- 1. Plaats het mandje of het inzetstuk naast het apparaat. De deksel kan als ondergrond worden gebruikt.
- 2. Plaats de voorwerpen zo dat het mandje of het inzetstuk niet te vol is. Plaats de te reinigen objecten zo dat er een goede stroming omheen mogelijk is.
OPMERKING! Reinig alleen voorwerpen die geschikt zijn voor ultrasoon gebruik, de ingestelde temperaturen en, indien nodig, reinigingsmiddelen. Neem in geval van twijfel contact op met de fabrikant of dealer.
- 3. Hang het gevulde mandje of het inzetstuk in de kuip.
→ Plaats de te reinigen voorwerpen.

12 Het apparaat bedienen

WAARSCHUWING

Schade door geluidsemissies

Gehoorbeschadiging!



- Tijdens de ultrasone werking moet u het apparaat afdekken met de deksel of een persoonlijke gehoorbescherming dragen.
- Zwangere vrouwen mogen niet lang in de buurt van een werkend ultrasoon apparaat verblijven.
- Er mogen geen dieren in de buurt van het ultrasone apparaat zijn.

VOORZICHTIG

Hete vloeistof, dampen en apparaatonderdelen!

Brandwonden of letsel.



- Niet in de kuip grijpen.
- Bij hoge reinigingstemperaturen (> 50 °C) het mandje, de deksel en de inzetstukken met geschikte veiligheidshandschoenen beet pakken of laten afkoelen.

VOORZICHTIG

Drooglopen!

Schade aan kuip en apparaat.



- Vul voor elk gebruik de kuip met vloeistof tot aan de niveaumarkering.
- Gebruik het apparaat nooit zonder reinigingsvloeistof.
- Bewaak regelmatig de vulstand.

Er zijn twee manieren om de reinigingstijd voor ultrasoon reinigen in te stellen:

- **Ultrasone reiniging in continue bedrijfsmodus, draaiknop Reinigingsduur ON:**

De ultrasone reiniging kan op elk moment worden gestart of gestopt door op de **Start/stop-knop** te drukken.

Opmerking! In de draaiknopstand **ON** (continue bedrijfsmodus) stopt de reiniging automatisch na maximaal 6 uur.

- **Ultrasone reiniging in tijdbedrijfsmodus, draaiknop Reinigingsduur 1 – 30 minuten:**

De ultrasone reiniging stopt automatisch nadat de ingestelde tijd is verstreken of op elk gewenst moment door op de **Start/stop-knop** te drukken.

12.1 Reinigingsduur instellen

- ✓ Het apparaat is gebruiksklaar.
- ✓ Het apparaat is gevuld met vloeistof.
- ✓ Er is eventueel gedoseerd reinigingsmiddel toegevoegd.
- ✓ De vloeistof is ontgast.
- ✓ De te reinigen voorwerpen zijn in de mand geplaatst.
- ✓ Het apparaat wordt afgedekt met de deksel.



Draai de **draaiknop** Reinigingsduur naar **ON** om het apparaat voor maximaal 6 uur in te schakelen.

Of draai de **draaiknop** Reinigingsduur naar de tijdsduur van 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25 of 30 minuten om het apparaat in te schakelen voor een bepaalde reinigingsduur.

dyn

Het ledlampje van de geactiveerde ultrasone modus licht op.

eco



De verwarming begint de reinigingsvloeistof te verwarmen wanneer een temperatuur is ingesteld. Het ledlampje van de verwarming knippert groen.

Het ledlampje van de verwarming is uit als er geen temperatuur is ingesteld. De draaiknop Temperatuur staat op 0.



De reinigingsduur is ingesteld. De reinigingsduur stopt automatisch na het verstrijken van de ingestelde tijd.

12.2 Ultrasone modus wijzigen

Dyn (dynamic) Dient voor intensievere reiniging met hogere reinigingsprestaties.

eco Voor een milde reiniging met een stillere werking.

- ✓ De reinigingsduur is ingesteld.



Druk op de **modusknop** om de ultrasone modus te wijzigen.

dyn

Het ledlampje van de ingestelde ultrasone modus licht op.

eco



De ultrasone modus is gewijzigd.

12.3 Reinigingstemperatuur instellen

Voor apparaten zonder verwarming gaat u direct naar hoofdstuk Ultrasonische reiniging starten/stoppen [22].

- ✓ De reinigingsduur is ingesteld.
- ✓ De ultrasone modus is eventueel gewijzigd.



Draai de **Draaiknop** Temperatuur naar de vereiste temperatuur om de reinigingstemperatuur in te stellen. De temperatuur is instelbaar van 30 – 80 °C in stappen van 5 °C. De verwarming begint direct met het opwarmen van de vloeistof.



Het ledlampje Temperatuur knippert groen tot de ingestelde temperatuur is bereikt. De verwarming is ingeschakeld.

Het ledlampje Temperatuur brandt constant groen zodra de ingestelde temperatuur is bereikt. De verwarming is uitgeschakeld.

Voor een gelijkmatige verwarming van de reinigingsvloeistof raden wij aan om tijdens de opwarmtijd de ultrasone werking in te schakelen.

⚠ VOORZICHTIG! Door de ultrasone werking, vooral in de continue bedrijfsmodus, wordt de reinigingsvloeistof extra verwarmd in de verwarmingsmodus!

Of roer de reinigingsvloeistof af en toe voor een gelijkmatige verwarming.



De reinigingsvloeistof is verwarmd.

De ultrasone reiniging kan op de gewenste temperatuur worden uitgevoerd.

12.4 Ultrasonische reiniging starten/stoppen

De reinigingsvloeistof wordt ook verwarmd in de ultrasone modus zonder verwarming. Vooral in de continue bedrijfsmodus kan de reinigingsvloeistof door de ultrasone werking heet worden.

- ✓ De reinigingsduur is ingesteld.
- ✓ De ultrasone modus is eventueel gewijzigd.
- ✓ De reinigingstemperatuur is ingesteld (voor apparaten met verwarming).



Druk op de **Start/stop-knop** om de ultrasone reiniging te starten. De ultrasone reinigingsduur stopt automatisch na het verstrijken van de ingestelde tijd.



Het ledlampje Reinigingsduur knippert groen gedurende de ultrasone reiniging.

Het ledlampje Reinigingsduur brandt constant groen wanneer de ultrasone reiniging is voltooid. Een kort geluidssignaal geeft aan dat de reiniging is voltooid.



Druk nogmaals op de **Start/stop-knop** om ultrasoon reinigen te stoppen voordat de ingestelde reinigingstijd is verstreken. Het ledlampje Reinigingsduur gaat uit.

Opmerking! Controleer regelmatig de temperatuur van de reinigingsvloeistof, vooral bij delicate voorwerpen.

Laat de reinigingsvloeistof afkoelen of vervang de reinigingsvloeistof als de reinigingstemperatuur te hoog is.



De ultrasone reiniging is beëindigd. Controleer het reinigingsresultaat.

OPMERKING! Wanneer het apparaat gedurende 8 uur niet wordt gebruikt, wordt de automatische veiligheidsuitschakeling geactiveerd. De ledlampjes gaan uit. Door op een knop te drukken of aan de draaiknop te draaien kan het apparaat worden ingeschakeld.

12.5 Gereinigde voorwerpen verwijderen

- ✓ Het symbool Reinigingseinde of eventueel een geluidsignaal geven het einde van de ultrasone reiniging aan.
- 1. Verwijder voorzichtig de deksel en laat het water in de kuip druppelen. Leg vervolgens de deksel ondersteboven als lekbak naast het apparaat.
 - ⚠ **VOORZICHTIG! Bij hoge reinigingstemperaturen > 50 °C de vloeistof laten afkoelen of geschikte warmte-isolerende veiligheidshandschoenen dragen.**
- 2. Til de mand of het inzetstuk uit de kuip, kort laten uitlekken en op de deksel zetten.
 - ⇒ De voorwerpen worden gereinigd. Controleer het reinigingsresultaat.
- ➔ Om een andere ultrasone reiniging uit te voeren, controleert u indien nodig het vulniveau.
- ➔ Schakel het apparaat uit. Laat de vloeistof indien nodig weglopen zodra deze vuil is of niet meer wordt gebruikt, zie Apparaat leeg maken.

13 Apparaat leeg maken

VOORZICHTIG




Hete vloeistoffen

Gevaar voor brandwonden door het morsen van vloeistof!

- Een met vloeistof gevuld apparaat mag niet worden bewogen of verplaatst.
- **Uitzondering** zijn kleine apparaten zonder afvoer. Laat de vloeistof eerst afkoelen en trek de stekker uit het stopcontact om het apparaat leeg te maken.

Apparaat met afvoer leegmaken:

- ✓ De ultrasone werking is voltooid.
- ✓ De mand of het inzetstuk wordt verwijderd.
- ✓ De afvoer (1) wordt aangesloten op het afvoersysteem voor afvalwater.
 1. Open de aftapkraan(2) om de reinigingsvloeistof weg te laten lopen.
 - ⇒ De kuip is leeg.
 2. Reinig en desinfecteer de kuip indien nodig, zie hoofdstuk Onderhoud [▶ 25].
 - ⚠ **VOORZICHTIG! Dompel het apparaat nooit onder in water.**
- ➔ Het apparaat wordt indien nodig gelegegd, gereinigd en gedesinfecteerd.



Apparaat zonder afvoer leeg maken

- ✓ De ultrasone werking is voltooid.
 - ✓ De mand of het inzetstuk wordt verwijderd.
 - ✓ Bij temperaturen > 50 °C laat u de reinigingsvloeistof afkoelen.
 1. Trek de stekker uit het stopcontact.
 2. Doe de deksel erop.
 3. Houd het apparaat bij de handgrepen vast samen met de deksel en draag het voorzichtig naar de gootsteen.
 4. Verwijder de deksel.
 5. Kantel het apparaat langzaam bij de gootsteen om de reinigingsvloeistof er voorzichtig uit te laten lopen.
 - ⇒ De kuip is leeg.
 6. Reinig en desinfecteer de kuip indien nodig, zie hoofdstuk Onderhoud [► 25].
- ⚠ VOORZICHTIG! Dompel het apparaat nooit onder in water.**
- Het apparaat wordt indien nodig gelegegd, gereinigd en gedesinfecteerd.






14 Storingen/foutmeldingen

14.1 Storingen in de apparatuur

Storing	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Alle ledlampjes zijn uit	Het apparaat is niet ingeschakeld, de veiligheidsuitschakeling is geactiveerd of er is geen stroom	<ul style="list-style-type: none"> • Draai aan een draaiknop of druk op een knop • Schakel het apparaat in • Controleer de voedingskabel op juiste bevestiging en schade, en vervang deze indien nodig. • Controleer de stroomvoorziening
Knoppen/draaiknoppen functioneren niet	Besturing defect	<ul style="list-style-type: none"> • Neem contact op met de fabrikant
Ultrasone werking wordt niet gestart	Ultrasone eenheid defect	<ul style="list-style-type: none"> • Neem contact op met de fabrikant
Reinigingsvloeistof wordt niet verwarmd (voor apparaten met verwarming)	Verwarming defect	<ul style="list-style-type: none"> • Neem contact op met de fabrikant

14.2 Foutmeldingen

In geval van een fout geven verschillende knipperpatronen het fouttype aan. De ultrasone werking schakelt bij een fout altijd uit.

Ledlamp-je	Knipperpatroon	Soort fout	Mogelijke oplossing
	Knippert 2x rood – pauze – herhaald	Stroomvoorziening defect	Sluit het apparaat aan op de aansluiting van een ander stroomcircuit
	Knippert 3x rood – pauze – herhaald	Ultrasoon vermogen defect (te hoog, te laag)	Schakel het apparaat uit, schakel het na 1 minuut opnieuw in en start de reiniging opnieuw Verhoog of verlaag het vloeistofniveau
	Knippert rood – continu	Alle andere fouten	Neem contact op met het servicecentrum of de fabrikant
	Knippert oranje – continu (voor apparaten met verwarming)	Max. temperatuur > 90 °C bereikt	Schakel het apparaat uit en laat de reinigingsvloeistof afkoelen, koppel het apparaat eventueel los van de stroomvoorziening
	Knippert rood – continu (voor apparaten met verwarming)	Temperatuursensor defect	Neem contact op met het servicecentrum of de fabrikant

Neem in de volgende gevallen contact op met het servicecentrum of de fabrikant:

- De hier beschreven maatregelen lossen de fout niet op.
- De fout treedt opnieuw of vaker op, zelfs nadat de volgende maatregel is genomen:
 - het apparaat is losgekoppeld van de stroomvoorziening en wordt na ongeveer een minuut opnieuw aangesloten waarna de reiniging opnieuw is gestart.
- Het apparaat moet worden gerepareerd.

OPMERKING Leeg, reinig en desinfecteer het apparaat volledig voordat u het ter reparatie opstuurt.

15 Onderhoud



VOORZICHTIG

Defecte stroomkabel

Elektrische schok of schade aan het apparaat

- Controleer de stroomkabel regelmatig op beschadigingen.

OPMERKING Om de levensduur van het apparaat te verlengen, moet u het apparaat en de kuip schoon en droog houden. Verwijder regelmatig alle vuil en stofophopingen op de ventilator.

15.1 Stroomkabel vervangen

- ✓ De stroomkabel of de stekkercontacten hebben zichtbare beschadigingen.
 - Vervang een beschadigde stroomkabel onmiddellijk.
OPMERKING! De verwijderbare stroomkabels mogen niet door ongeschikte stroomkabels worden vervangen!
- ➔ De stroomkabel wordt vervangen.

15.2 Behuizing reinigen

- ✓ De behuizing is vies.
- ✓ De stroomkabel is uitgetrokken.
 - Veeg alle oppervlakken af met een vochtige doek.
⚠ WAARSCHUWING! Spuit het apparaat niet aan de buitenkant af met water.
- ➔ De behuizing wordt gereinigd.

15.3 Kuip reinigen

- ✓ De kuip is verkalkt of vies.
- ✓ De kuip is leeg.
 1. Veeg kalk en vuilresten af met een vochtige doek. Spoel indien nodig de kuip af met een sproeier.
⚠ VOORZICHTIG! Spuit het apparaat niet aan de buitenkant af met water.
⇒ De kuip is schoon.
 2. Om de kuip te ontkalken, vult u de kuip met leidingwater tot aan de niveaumarkering.
 3. Verwarm het apparaat tot 40 °C.
 4. 4-10% Elma clean 60 of Elma clean 115C toevoegen.
 5. Schakel het apparaat na het bereiken van een temperatuur van 40 °C uit.
⇒ Ca. 12 uur laten inwerken.
 6. Schakel vervolgens de ultrasone modus Eco in voor ongeveer 15 minuten.
 7. Maak de kuip leeg.
 8. Veeg de resterende kalk en vuilresten af met een vochtige doek. Spoel indien nodig de kuip af met een sproeier.
⚠ VOORZICHTIG! Spuit het apparaat niet aan de buitenkant af met water.
- ➔ De kuip is ontkalkt en gereinigd.

15.4 Desinfecteren

We adviseren de volgende veegdesinfectiemiddelen:

- Incidin Liquid Fa. Ecolab (kant-en-klare snelle desinfectie).
- Terralin protect Fa. Schülke (let op dosering en inwerktijd).
 - Desinfecteer de kuip en de behuizing regelmatig met een in de handel verkrijgbaar oppervlaktedesinfectiemiddel. **⚠ VOORZICHTIG! Test de geschiktheid van het desinfectiemiddel, vooral voor de bedieningselementen, vooraf op een klein oppervlak.**
- ➔ Het apparaat is hygiënisch gedesinfecteerd.

15.5 Maak de ventilator schoon en controleer de werking ervan (vanaf grootte 120)

Stof- en vuilafzetting op het beschermrooster van de ventilator kan het koelvermogen aantasten of tot storingen van het apparaat leiden.

- Verwijder regelmatig stof- en vuilafzettingen.
- ✓ Het apparaat is klaar voor gebruik en gevuld met vloeistof om de functie te controleren.
 1. Verwarm het apparaat tot ca. 55 °C.
 2. De ventilator start na het bereiken van > 50 °C.
 - ⇒ Als het geluid van de ventilator duidelijk hoorbaar is, werkt de ventilator.
 - ⇒ Stuur het apparaat onmiddellijk op voor reparatie als de ventilator geen geluid maakt.
 3. Schakel het apparaat uit.
- ➔ De functie van de ventilator wordt gecontroleerd.

16 Afvalverwijdering

VOORZICHTIG

Zorg er aan het einde van de levenscyclus voor dat het apparaat en de toebehoren veilig en op de juiste manier worden afgevoerd:



- Reinig en desinfecteer het oude apparaat en de toebehoren voordat u ze weggooit.
- Deponeer oude apparaten niet bij het huisvuil, maar lever ze in bij de plaatselijke inzamel- en inleverpunten.
- Beveilig het oude apparaat tegen onbevoegde toegang totdat het wordt afgevoerd; indien nodig moet de stroomkabel apart worden weggegooid.
- Neem de regionale richtlijnen voor afvalverwijdering in acht.
- Privacyverklaring: De eindgebruiker is verantwoordelijk voor het verwijderen van persoonlijke en vertrouwelijke gegevens op apparaat dat wordt afgevoerd.

